

Til VVS – installatøren

Generelle krav vedr. tilslutning af varmeanlæg til Brædstrup Fjernvarme

- ✓ Brædstrup Fjernvarme har indført et afkølingskrav på min. 25 °C på årsbasis.
- ✓ Returtemperaturen må ikke overstige 40 °C.
- ✓ Fremløbstemperaturen oplyses af Brædstrup Fjernvarme. Afkølingen af fjernvarmevandet skal være mindst 30 °C ved -12 °C udetemperatur, radiator-ydelse efter delta T 35°
- ✓ Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarme-fremløbstemperatur på 60 °C og en afkøling på 40 °C.
- ✓ Der garanteres min. 2 mVs i differenstryk.
- ✓ Hovedhanerne er leveret plomberet, værket kontaktes senest dagen før idriftsættelse, for åbning af hovedhaner.
- ✓ Indreguleringsrapport og brugervejledning skal afleveres til værket, inden der bliver åbnet for hovedhanerne. Eksempel på indreguleringsrapport kan rekvireres hos Brædstrup Fjernvarme, eller på www.braedstrup-fjernvarme.dk
- ✓ Måleren placeres i fremløbet, reference måler i returløbet, der skal være 230 volt til rådighed i dåse max 2 m. fra måleren.
- ✓ Der henvises til "Tekniske leveringsbestemmelser", der kan rekvireres hos Brædstrup Fjernvarme, eller på www.braedstrup-fjernvarme.dk
- ✓ Der skal indsendes "Anmodning om tilslutning til Fjernvarmeforsyning" min. 14 dage før fjernvarmestikket ønskes indført.

Er der spørgsmål til ovenstående eller til tilslutninger i øvrigt, står vi naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

Brædstrup Fjernvarme

