

Brædstrup Fjernvarme A.M.B.A.

Fjernvarmedeklaration 2023

27.06.2023

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi


75,04%

Rangering - CO₂ udledning

Sammenligning med alternative energikilder

**Grøn**Mindre CO₂ udledning end en luft til vand varmepumpe**Gul**Mindre CO₂ udledning end et gasfyr**Rød**Større CO₂ udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	26,3 kg/GJ	94,6 g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	58,9 g/GJ	212,0 mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,6 g/GJ	2,2 mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	27,9 kg/GJ	100,6 g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	5,7 g/GJ	20,5 mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	42,8 g/GJ	154,1 mg/kWh
CO (Kulilte)	34,6 g/GJ	124,6 mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	12,3 g/GJ	44,3 mg/kWh
Partikler (TSP)	2,9 g/GJ	10,4 mg/kWh

Kontaktoplysninger

Brædstrup Fjernvarme A.M.B.A.
CVR: 64728210
Fjernvarmevej 2 | 8740 Brædstrup
+45 75 75 33 00 | jim@braedstrup-fjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.